



171021110579



210021114272



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901

检验检测报告

TEST REPORT



GTFWT20211515



产品名称

Product Name

天然乳胶绝缘手套

委托单位

Trust Unit

代尔塔（中国）安全防护有限公司

生产单位

Manufacturer

代尔塔（中国）安全防护有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)

NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)

检验检测报告

Test Report

GTFWT20211515

共 2 页 第 1 页

Page 1 of 2

产品名称 Product Name	天然乳胶绝缘手套	规格型号 Specification Type	GLE0
		商 标 Trademark	DELTAPLUS
委托单位 Trust Unit	代尔塔（中国）安全防护有限公司	电 话 Tel	0512-63647000-88915
生产单位 Manufacturer	代尔塔（中国）安全防护有限公司	样品等级 Sample Grade	0 级
样品数量 Sample Quantity	1 副	送样日期 Sample Receiving Date	2021-10-19
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	L14REG06927
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2021-10-19~2021-10-22
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB/T 17622-2008 《带电作业用绝缘手套》		
检验检测结论 Test Conclusion	检验检测结果见第二页  签发日期: 2021-10-22 SignatuimDate		
备 注 Remarks	委托方要求只做测试电压为 5kV 的交流验证试验, 需作预湿处理。 本报告仅对来样出具的检测结果负责。		

批准:
Approver

陈敏

审核:
Examiner

凌青梅

编制:
Compiler

陈中娅

检验检测结果 Testing Results

GTFWT20211515

共 2 页 第 2 页
Page 2 of 2

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	电气性能 (交流验证试验)	mA	试样经预湿处理 手套长度: 360mm 泄漏电流 ≤ 14 测试电压: 5kV 测试时间: 1min	左: 2.4, 未击穿 右: 2.0, 未击穿	合格

样品图片



以下空白