



171021110579



210021114272



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L7901

# 检验检测报告

## TEST REPORT



GTFWT20221534

产品名称

Product Name

天然乳胶绝缘手套

委托单位

Trust Unit

代尔塔（中国）安全防护有限公司

生产单位

Manufacturer

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)

NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)

# 检 验 检 测 报 告

## Test Report

GTFWT20221534

共 2 页 第 1 页  
Page 1 of 2

产品名称 Product Name	天然乳胶绝缘手套	规格型号 Specification Type	GLE2
		商 标 Trademark	DELTAPLUS
委托单位 Trust Unit	代尔塔（中国）安全防护有限公司	电 话 Tel	0512-63647000-88915
生产单位 Manufacturer	—	样品等级 Sample Grade	2 级
样品数量 Sample Quantity	1 副	送样日期 Sample Receiving Date	2022-07-15
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	L15REG00434
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2022-07-15~2022-07-25
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB/T 17622-2008 《带电作业用绝缘手套》		
检验检测结论 Test Conclusion	检验检测结果见结果页  签发日期: 2022-07-26 SignatuimDate		
备 注 Remarks	本报告仅对来样出具的检测结果负责, 检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。		

批准:  
Approver

陈敏

审核:  
Examiner

丁欣

编制:  
Compiler

陈中娅

# 检 验 检 测 结 果


## Testing Results

GTFWT20221534

共 2 页 第 2 页  
Page 2 of 2

序号 Serial	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	电 气 性 能	交 流	验证	mA	2 级： 试样经预湿处理 手套长度：360mm 泄漏电流：≤18mA 测试电压：20kV 测试时间：1min	左：3.7，未击穿 右：3.6，未击穿	合 格
			耐受	—	2 级： 测试电压：30kV 不应发生击穿现象。	左：未击穿 右：未击穿	

### 样 品 图 片 (贴 样)



以下空白