



220020349656

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS
国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)
NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)检验检测报告
Test Report

报告编号: GTFWT20255529

产品名称 Product Name	天然乳胶绝缘手套	规格型号 Specification Type	WEIG4
		商 标 Trademark	DELTAPLUS
委托单位 Trust Unit	代尔塔(中国)安全防护有限公司	电 话 Tel	0512-63647000-88915
生产单位 Manufacturer	---	样品等级 Sample Grade	4 级
样品数量 Sample Quantity	2 副	送样日期 Sample Receiving Date	2025-12-15
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	L18REG06945
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2025-12-15~2025-12-19
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB/T 17622-2008 《带电作业用绝缘手套》		
检验检测结论 Test Conclusion	检验检测结果见结果页 签发日期: 2025-12-22 SignatuimDate (2)		
备 注 Remarks	委托方要求只做交流验证试验和交流耐受试验, 需作预湿处理。 本报告仅对来样出具的检测结果负责, 检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。		

批准:
Approver

杨森

审核:
Examiner

王路

编制:
Compiler

赵爱晶

检验检测结果 Testing Results

报告编号: GTFWT20255529

序号 Serial	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	电气性能	交流	mA	4级: 试样经预湿处理 手套长度: 400mm 泄漏电流: $\leq 24\text{mA}$ 测试电压: 40kV 测试时间: 1min		
		耐受		4级: 测试电压: 50kV 不应发生击穿现象。		

样品图片 (贴样)



以下空白